

测试报告

(Test Report)

No. BPETUIPT84089707

样品名称
(Sample Description)

Weld-On 817 ECO 益科胶
Weld-On 817 ECO PVC Cement

委托单位
(Applicant)

爱彼亚斯粘合剂（嘉兴）有限公司
IPS Adhesives (Jiaxing) Co.,Ltd



测试结果

(Test Results)

No. BPETUIPT84089707

第 1 页, 共 2 页 (page 1 of 2)

样品名称 (Sample Description)	Weld-On 817 ECO 益科胶 Weld-On 817 ECO PVC Cement	样品规格 (Sample Specification)	——
委托单位 (Applicant)	爱彼亚斯粘合剂(嘉兴)有 限公司 IPS Adhesives (Jiaxing) Co.,Ltd	商标 (Trade Mark)	Weld On
到样日期 (Received Date)	2021-01-06	生产日期或批号 (Manufacturing Date or Lot No.)	——
测试日期 (Test Date)	2021-01-06~2021-01-15	样品等级 (Sample Grade)	——
样品数量 (Sample Quantity)	200 克	测试类别 (Test Type)	委托测试 Commissioning Test
样品状态 (Sample Status)	液体 liquid	测试环境 (Test Environment)	符合要求 To meet the requirements
样品来源 (Sample Source)	送样 Send Sample		
测试项目 (Test Items)	见下页 See the next page		
参考方法 (Reference Methods)	见下页 See the next page		
所用主要仪器 (Main Instruments)	电子分析天平 Analytical balances、数显鼓风干燥箱 Digital display air blast drying oven 等 etc.		
备注 (Note)	限值依据 Limit on: GB 33372-2020 样品来源于生产取样 The sample comes from production sampling		
	编制人 (Edited by)	张 强	
	审核人 (Checked by)	杨粉艳	
	批准人 (Approved by)	廖德丰	
	签发日期 (Issued Date)	2021-01-15	

测试结果 (Test Results)

No. BPETUIPT84089707

第 2 页, 共 2 页 (page 2 of 2)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	溶剂型胶粘剂-其他-建筑 Solvent based adhesives - others - Construction 限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	参考方法 (Reference Methods)
T84089707 Weld-On 817 ECO 益科胶 Weld-On 817 ECO PVC Cement	VOC 含量, g/L VOC content, g/L	≤500	285	GB 33372-2020 附录 A Appendix A

样品编号和照片 (Sample Number and Photo):



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——以下空白——

(End of Report)

